

水質検査結果書

会津美里町水道事業
代表会津美里町長杉山純一

様

厚生労働大臣登録水質検査機関第101号
建築物飲料水水質検査業務福島県16水第23号
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字下川原60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1162

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者

宗像 健

検 体	検水種別	上水道									
	採取場所	新鶴地域									
	試料名	境野消防屯所浄水									
	採取者	鈴木 智弘	検査期日	2022年12月13日 ~ 2022年12月16日							
	採取日時	2022年12月13日	13時20分	気温	7.0 ℃	水温	10.0 ℃				
	天候等	当日天候	曇	前日天候	曇	採取時残留塩素	(遊離) (結合)	0.3 ---	mg/L mg/L		
検査項目		検査成績		水質基準		検査項目		検査成績		水質基準	
一般細菌		0		100個/mL以下							
大腸菌		陰性		検出されないこと							
塩化物イオン		6.7		200mg/L以下							
有機物(TOC)		0.3		3mg/L以下							
pH値		7.2		5.8以上8.6以下							
味		異常なし		異常でないこと							
臭気		異常なし		異常でないこと							
色度		0.5未満		5度 以下							
濁度		0.1未満		2度以下							
—以下余白—											

様

水質検査機関第1
検査業福島県16
査センター株
町金屋字下夕川
FAX 024-941-116

宗像 健

1/1頁

