発行番号 第 22-A1-01941 号
2023年3月20日

水 質 検 査 結 果 書

会津美里町水道事業
代表会津美里町長杉山純一 様

厚生労働大臣登録水質検査機関第101号
建築物飲料水水質検査業福島県16水第23号
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字王ノ川原60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1762

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者	宗像 健

検体	検水種別	上水道				
	採取場所	高田地域				
	試料名	高田工業団地浄水				
	採取者	鈴木 智弘	検査期日	2023年3月1日 ～ 2023年3月6日		
	採取日時	2023年3月1日 10時50分	気温	8.0 ℃	水温	5.0 ℃
	天候等	当日天候 晴	前日天候 晴	採取時残留塩素	(遊離)	0.2 mg/L
					(結合)	--- mg/L

検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌	0	100個/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物ｲｵﾝ	7.2	200mg/L以下			
有機物(TOC)	0.4	3mg/L以下			
pH値	7.1	5.8以上8.6以下			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5未満	5度 以下			
濁度	0.1未満	2度以下			
－以下余白－					

判 定	検査項目について上記基準に適合する。
備 考	検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号、基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。

発行番号 第 22-A1-01942 号
2023年3月20日

水 質 検 査 結 果 書

会津美里町水道事業
代表会津美里町長杉山純一 様

厚生労働大臣登録水質検査機関第101号
建築物飲料水水質検査業福島県1水第23号
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字田ノ川原60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1762

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者	宗像 健

検体					
	検水種別	上水道			
	採取場所	高田地域			
	試料名	雀林浄水			
	採取者	鈴木 智弘	検査期日	2023年3月1日 ～ 2023年3月6日	
	採取日時	2023年3月1日 13時20分	気温	12.0 ℃	水温 5.5 ℃
	天候等	当日天候 晴	前日天候 晴	採取時残留塩素	(遊離) 0.2 mg/L (結合) --- mg/L

検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌	0	100個/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物ｲｵﾝ	7.3	200mg/L以下			
有機物(TOC)	0.4	3mg/L以下			
pH値	7.1	5.8以上8.6以下			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5未満	5度 以下			
濁度	0.1未満	2度以下			
－以下余白－					

判 定	検査項目について上記基準に適合する。
備 考	検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号、基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。