

水質検査結果書

会津美里町水道事業
代表会津美里町長杉山純一

様

厚生労働大臣登録水質検査機関第101号
建築物飲料水水質検査業福島県15水第23号
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字田代原60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1562

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者

宗像 健



ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

検 体	検水種別	上水道					
	採取場所	高田地域					
体	試料名	高田工業団地浄水					
	採取者	鈴木 智弘		検査期日	2023年10月4日 ~ 2023年10月10日		
	採取日時	2023年10月4日	10時55分	気温	17.0 °C	水温	22.5 °C
天候等	当日天候	雨	前日天候	晴	採取時残留塩素	(遊離) 0.2 mg/L (結合) --- mg/L	
検査項目		検査成績	水質基準	検査項目		検査成績	水質基準
一般細菌		0	100個/mL以下				
大腸菌		陰性	検出されないこと				
塩化物イオン		8.6	200mg/L以下				
有機物(TOC)		0.5	3mg/L以下				
pH値		7.4	5.8以上8.6以下				
味		異常なし	異常でないこと				
臭気		異常なし	異常でないこと				
色度		0.5未満	5度以下				
濁度		0.1未満	2度以下				
一以下余白一							
判定		検査項目について上記基準に適合する。					
備考		検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号、基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。					

水質検査結果書

会津美里町水道事業
代表会津美里町長杉山純一

様

厚生労働大臣登録水質検査機関第101号
建築物飲料水水質検査業福島県16水第23号
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字中原60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-5662

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者	宗像 健
-----------	------

検 体	検水種別	上水道				
	採取場所	高田地域				
体	試料名	雀林浄水		検査期日	2023年10月4日 ~ 2023年10月10日	
	採取者	鈴木 智弘		気温	18.0 °C	
体	採取日時	2023年10月4日	11時15分	水温	21.0 °C	
	天候等	当日天候	雨	前日天候	晴	採取時残留塩素 (遊離)
				採取時残留塩素 (結合)	---	
検査項目		検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌		0	100個/mL以下			
大腸菌		陰性	検出されないこと			
塩化物イオン		8.1	200mg/L以下			
有機物(TOC)		0.5	3mg/L以下			
pH値		7.4	5.8以上8.6以下			
味		異常なし	異常でないこと			
臭気		異常なし	異常でないこと			
色度		0.5未満	5度以下			
濁度		0.1未満	2度以下			
一以下余白一						
判定		検査項目について上記基準に適合する。				
備考		検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号、基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。				