


水質検査結果書

会津美里町水道事業
代表会津美里町長杉山純一

様

環境大臣登録水質検査機関第1017号
建築物飲料水水質検査業福島県水第23号
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字西ノ原60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1762



ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者 宗像 健

検 体	検水種別	上水道				
	採取場所	本郷地域				
体	試料名	町内(荒井)浄水				
	採取者	鈴木 智弘	検査期日	2024年4月25日 ~ 2024年4月30日		
	採取日時	2024年4月25日 10時15分	気温	16.0 °C	水温	14.5 °C
天候等	当日天候	曇	前日天候	雨	採取時残留塩素 (遊離) 0.2 mg/L (結合) --- mg/L	
検査項目		検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌		0	100個/mL以下			
大腸菌		陰性	検出されないこと			
塩化物イオン		4.7	200mg/L以下			
有機物(TOC)		0.3未満	3mg/L以下			
pH値		7.1	5.8以上8.6以下			
味		異常なし	異常でないこと			
臭気		異常なし	異常でないこと			
色度		0.5未満	5度以下			
濁度		0.1未満	2度以下			
—以下余白—						
判定		検査項目について上記基準に適合する。				
備考		検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号、基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。				

