発行番号 第 24-A1-00954 号
2024年9月25日

水 質 検 査 結 果 書

会津美里町水道事業
代表会津美里町長杉山純一 様

環境大臣登録水質検査機関第10号
建築物飲料水水質検査業福島県15水第23号
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字上ノ川原60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1762

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者	宗像 健

検体	検水種別	上水道			
	採取場所	本郷地域			
	試料名	関山地区浄水			
	採取者	鈴木 智弘	検査期日	2024年9月4日 ～ 2024年9月12日	
	採取日時	2024年9月4日 9時25分	気温	26.0 ℃	水温 24.5 ℃
	天候等	当日天候 晴	前日天候 曇	採取時残留塩素	(遊離) 0.2 mg/L (結合) --- mg/L

検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌	0	100個/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
ﾌｯ素及びその化合物	0.51	0.8mg/L以下			
塩化物ｲｵﾝ	2.8	200mg/L以下			
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.000001未満	0.00001mg/L以下			
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.000001未満	0.00001mg/L以下			
有機物(TOC)	0.3未満	3mg/L以下			
pH値	7.7	5.8以上8.6以下			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5未満	5度 以下			
濁度	0.1未満	2度以下			
ー以下余白ー					

判定	検査項目について上記基準に適合する。
備考	検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号、基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。

発行番号 第 24-A1-00955 号
2024年9月25日

水 質 検 査 結 果 書

会津美里町水道事業
代表会津美里町長杉山純一 様

環境大臣登録水質検査機関第10号
建築物飲料水水質検査業福島県16水第23号
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字上ノ川原60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1762

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者	宗像 健

検体	検水種別	上水道			
	採取場所	本郷地域			
	試料名	町内(駅前)浄水			
	採取者	鈴木 智弘	検査期日	2024年9月4日 ～ 2024年9月12日	
	採取日時	2024年9月4日 10時15分	気温	28.0 ℃	水温 26.5 ℃
	天候等	当日天候 晴	前日天候 曇	採取時残留塩素	(遊離) 0.2 mg/L (結合) --- mg/L

検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌	0	100個/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物ｲｵﾝ	4.7	200mg/L以下			
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.000001未満	0.00001mg/L以下			
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.000001未満	0.00001mg/L以下			
有機物(TOC)	0.3未満	3mg/L以下			
pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5未満	5度 以下			
濁度	0.1未満	2度以下			
ー以下余白ー					

判定	検査項目について上記基準に適合する。
備考	検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号、基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。

発行番号 第 24-A1-00956 号
2024年9月25日

水 質 検 査 結 果 書

会津美里町水道事業
代表会津美里町長杉山純一 様

環境大臣登録水質検査機関第101号
建築物飲料水水質検査業福島県16水第23号
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字下ノ川原60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1262

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者	宗像 健

検体	検水種別	上水道			
	採取場所	本郷地域			
	試料名	福重岡地区(八重松)浄水			
	採取者	鈴木 智弘	検査期日	2024年9月4日 ～ 2024年9月12日	
	採取日時	2024年9月4日 9時10分	気温	26.0 ℃	水温 22.5 ℃
	天候等	当日天候 晴	前日天候 曇	採取時残留塩素	(遊離) 0.2 mg/L (結合) --- mg/L

検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌	0	100個/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物ｲｵﾝ	6.3	200mg/L以下			
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.000001未満	0.00001mg/L以下			
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.000001未満	0.00001mg/L以下			
有機物(TOC)	0.8	3mg/L以下			
pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5未満	5度 以下			
濁度	0.1未満	2度以下			
ー以下余白ー					

判定	検査項目について上記基準に適合する。
備考	検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号、基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。

発行番号 第 24-A1-00957 号
2024年9月25日

水 質 検 査 結 果 書

環境大臣登録水質検査機関第101号
建築物飲料水水質検査業福島県16水第23号
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字ニタ川原60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1262

会津美里町水道事業
代表会津美里町長杉山純一 様

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者	宗像 健

検体	検水種別	上水道			
	採取場所	本郷地域			
	試料名	穂馬地区(入宗)浄水			
	採取者	鈴木 智弘	検査期日	2024年9月4日 ～ 2024年9月12日	
	採取日時	2024年9月4日 9時40分	気温	28.0 ℃	水温 23.0 ℃
	天候等	当日天候 晴	前日天候 曇	採取時残留塩素	(遊離) 0.2 mg/L (結合) --- mg/L

検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌	0	100個/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物ｲｵﾝ	6.6	200mg/L以下			
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.000001未満	0.00001mg/L以下			
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.000001未満	0.00001mg/L以下			
有機物(TOC)	0.7	3mg/L以下			
pH値	7.5	5.8以上8.6以下			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5	5度 以下			
濁度	0.1未満	2度以下			
ー以下余白ー					

判定	検査項目について上記基準に適合する。
備考	検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号、基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。

発行番号 第 24-A1-00958 号
2024年9月25日

水 質 検 査 結 果 書

環境大臣登録水質検査機関第101号
建築物飲料水水質検査業福島県16水第23号
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字下ノ原60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1762

会津美里町水道事業
代表会津美里町長杉山純一 様

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者	宗像 健

検体	検水種別	上水道			
	採取場所	本郷地域			
	試料名	第1水源原水			
	採取者	鈴木 智弘	検査期日	2024年9月4日 ～ 2024年9月12日	
	採取日時	2024年9月4日 10時00分	気温	28.0 ℃	水温 17.0 ℃
	天候等	当日天候 晴	前日天候 曇	採取時残留塩素	(遊離) --- mg/L (結合) --- mg/L

検査項目	検査成績	単位	水質基準及び目標値
大腸菌	陰性	-	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	0	CFU/10mL	-
―以下余白―			

判定	
備考	検査方法は「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」による。

発行番号 第 24-A1-00959 号
2024年9月25日

水 質 検 査 結 果 書

環境大臣登録水質検査機関第101号
建築物飲料水水質検査業福島県16水第23号
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字下ケ原60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1762

会津美里町水道事業
代表会津美里町長杉山純一 様

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者	宗像 健

検体	検水種別	上水道			
	採取場所	本郷地域			
	試料名	第1水源原水			
	採取者	鈴木 智弘	検査期日	2024年9月4日 ～ 2024年9月25日	
	採取日時	2024年9月4日 10時00分	気温	28.0 ℃	水温 17.0 ℃
	天候等	当日天候 晴	前日天候 曇	採取時残留塩素	(遊離) ---- mg/L (結合) ---- mg/L

検査項目	検査成績	単位	水質基準及び目標値
ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ(原虫)	不検出	個/10L	検出されないこと
ｼﾞｱﾙｼﾞｱ(原虫)	不検出	個/10L	検出されないこと
―以下余白―			

判定	
備考	検査方法は「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」による。