

水質検査結果書

会津美里町水道事業
代表会津美里町長杉山純一

様

発行番号 第 25-A1-01709 号

2025年12月22日

環境大臣登録水質検査機関第100号
建築物飲料水水質検査業福島県16水第23号
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町全常下夕原60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1762

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者

宗像 健

検 体	検水種別	上水道								
	採取場所	本郷地域								
体	試料名	第1水源原水								
	採取者	鈴木 智弘	検査期日	2025年12月3日 ~ 2025年12月9日						
	採取日時	2025年12月3日 10時00分	気温	5.0 °C	水温	11.0 °C				
	天候等	当日天候 曇	前日天候 曇	採取時残留塩素 (遊離)	---	mg/L	---	(結合)	---	mg/L
検査項目		検査成績		単位		水質基準及び目標値				
大腸菌		陰性		-		検出されないこと				
嫌気性芽胞菌 -以下余白-		0		CFU/10mL		-				
判定										
備考		検査方法は「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」による。								

