

水 質 検 査 結 果 書

会津美里町水道事業
代表会津美里町長杉山純一

様

環境大臣登録水質検査機関第01号
建築物飲料水水質検査業福島県第23号
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字田原60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1762

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者	宗像 健
-----------	------

検 体	検 水 種 別	上水道				
	採 取 場 所	本郷地域				
	試 料 名	町内(大八郷)浄水				
	採 取 者	鈴木 智弘		検査期日	2025年8月5日 ~ 2025年8月28日	
	採 取 日 時	2025年8月5日 9時05分		気 温	29.0 ℃	水 温 26.5 ℃
天 候 等	当 日 天 候	曇	前 日 天 候	晴	採取時残留塩素 (遊離) 0.2 mg/L (結合) --- mg/L	
検査項目		検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌		0	100個/mL以下	総トリハロメタン	0.022	0.1mg/L以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	トリクロ酢酸	0.002未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物		0.0003未満	0.003mg/L以下	ブ'ロモシ'クロメタン	0.005	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物		0.00005未満	0.0005mg/L以下	ブ'ロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物		0.001未満	0.01mg/L以下	ホルムアルデ'ヒド'	0.008未満	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物		0.001未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物		0.001未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.2mg/L以下
六価クロム化合物		0.002未満	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素		0.004未満	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下
シア'ニ化物イオン及び塩化シア'ン		0.001未満	0.01mg/L以下	ナ'リウム及びその化合物	7.0	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.34	10mg/L以下	マン'ガン及びその化合物	0.005未満	0.05mg/L以下
フ'ッ素及びその化合物		0.08未満	0.8mg/L以下	塩化物イオン	6.1	200mg/L以下
ボ'ル素及びその化合物		0.05	1.0mg/L以下	カルシウム、マグ'ネシウム等(硬度)	34	300mg/L以下
四塩化炭素		0.0002未満	0.002mg/L以下	蒸発残留物	89	500mg/L以下
1,4-シ'オキサン		0.005未満	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下
シ'ス-1,2-シ'クロロエチレン及びト'ランス-1,2-シ'クロロエチレン		0.001未満	0.04mg/L以下	ジ'ェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下
シ'クロメタン		0.001未満	0.02mg/L以下	2-メチルイソボル'ネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下
テ'トラクロロエチレン		0.001未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	0.02mg/L以下
トリ'クロロエチレン		0.001未満	0.01mg/L以下	フェ'ノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下
ベン'ゼン		0.001未満	0.01mg/L以下	有機物(TOC)	0.5	3mg/L以下
塩'素酸		0.09	0.6mg/L以下	pH値	7.3	5.8以上8.6以下
クロ'酢酸		0.002未満	0.02mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロ'ホルム		0.016	0.06mg/L以下	臭'気	異常なし	異常でないこと
ジ'クロロ酢酸		0.002未満	0.03mg/L以下	色'度	0.5未満	5度 以下
ジ'ブ'ロモクロメタン		0.001	0.1mg/L以下	濁'度	0.1未満	2度以下
臭'素酸		0.001未満	0.01mg/L以下	ー以下余白ー		
判 定		検査項目について上記基準に適合する。				
備 考		検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号、基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。				

水 質 検 査 結 果 書

会津美里町水道事業
代表会津美里町長杉山純一

様

環境大臣登録水質検査機関第101号
建築物飲料水水質検査業福島県第23号
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字田原60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1762

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者	宗像 健
-----------	------

検 体	検 水 種 別	上水道					
	採 取 場 所	本郷地域					
	試 料 名	福重岡地区(福光)浄水					
	採 取 者	鈴木 智弘		検査期日	2025年8月5日 ~ 2025年8月28日		
	採 取 日 時	2025年8月5日 9時25分		気 温	29.0 ℃ 水 温 27.5 ℃		
	天 候 等	当日天候 曇	前日天候 晴	採取時残留塩素 (遊離) 0.2 mg/L (結合) --- mg/L			
検査項目		検査成績	水質基準	検査項目		検査成績	水質基準
一般細菌		0	100個/mL以下	総トリハロメタン		0.036	0.1mg/L以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	トリクロ酢酸		0.002未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物		0.0003未満	0.003mg/L以下	ブロモジクロロメタン		0.007	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物		0.00005未満	0.0005mg/L以下	ブロモホルム		0.001未満	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物		0.001未満	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド		0.008未満	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物		0.001未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物		0.01未満	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物		0.001未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物		0.04	0.2mg/L以下
六価クロム化合物		0.002未満	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物		0.03未満	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素		0.004未満	0.04mg/L以下	銅及びその化合物		0.01未満	1.0mg/L以下
シアニ化物イオン及び塩化シアニ		0.001未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物		7.1	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.31	10mg/L以下	マンガン及びその化合物		0.005未満	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物		0.08未満	0.8mg/L以下	塩化物イオン		7.1	200mg/L以下
砒素及びその化合物		0.05	1.0mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		24	300mg/L以下
四塩化炭素		0.0002未満	0.002mg/L以下	蒸発残留物		73	500mg/L以下
1,4-ジオキサン		0.005未満	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤		0.02未満	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001未満	0.04mg/L以下	ジェオスミン		0.000001未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン		0.001未満	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール		0.000001未満	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン		0.001未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤		0.005未満	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン		0.001未満	0.01mg/L以下	フェノール類		0.0005未満	0.005mg/L以下
ベンゼン		0.001未満	0.01mg/L以下	有機物(TOC)		0.7	3mg/L以下
塩素酸		0.12	0.6mg/L以下	pH値		7.2	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸		0.002未満	0.02mg/L以下	味		異常なし	異常でないこと
クロロホルム		0.029	0.06mg/L以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸		0.002未満	0.03mg/L以下	色度		0.5未満	5度 以下
ジブromokロロメタン		0.001未満	0.1mg/L以下	濁度		0.1未満	2度以下
臭素酸		0.001未満	0.01mg/L以下	ー以下余白ー			
判 定		検査項目について上記基準に適合する。					
備 考		検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号、基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。					

水 質 検 査 結 果 書

会津美里町水道事業
代表会津美里町長杉山純一

様

環境大臣登録水質検査機関第101号
建築物飲料水水質検査業福島県出水第23号
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字五ノ井原60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1762

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者	宗像 健
-----------	------

検 体	検 水 種 別	上水道				
	採 取 場 所	本郷地域				
	試 料 名	穂馬地区(馬越)浄水				
	採 取 者	鈴木 智弘		検査期日	2025年8月5日 ~ 2025年8月28日	
	採 取 日 時	2025年8月5日 10時40分		気 温	30.0 ℃ 水 温 26.0 ℃	
	天 候 等	当日天候 曇	前日天候 晴	採取時残留塩素 (遊離) 0.2 mg/L (結合) --- mg/L		
検査項目		検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌		0	100個/mL以下	総トリハロメタン	0.003	0.1mg/L以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	トリクロ酢酸	0.003	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物		0.0003未満	0.003mg/L以下	プロモシクロメタン	0.001	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物		0.00005未満	0.0005mg/L以下	プロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物		0.001未満	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物		0.001未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物		0.001未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.03	0.2mg/L以下
六価クロム化合物		0.002未満	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素		0.004未満	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下
シアニ化物イオン及び塩化シアニ		0.001未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	7.1	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.31	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物		0.08未満	0.8mg/L以下	塩化物イオン	7.2	200mg/L以下
砒素及びその化合物		0.05	1.0mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	24	300mg/L以下
四塩化炭素		0.0002未満	0.002mg/L以下	蒸発残留物	65	500mg/L以下
1,4-ジオキサン		0.005未満	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001未満	0.04mg/L以下	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下
ジクロロメタン		0.001未満	0.02mg/L以下	2-メチルイソホルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン		0.001未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン		0.001未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下
ベンゼン		0.001未満	0.01mg/L以下	有機物(TOC)	0.7	3mg/L以下
塩素酸		0.15	0.6mg/L以下	pH値	6.9	5.8以上8.6以下
クロロ酢酸		0.002未満	0.02mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロロホルム		0.002	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸		0.002未満	0.03mg/L以下	色度	0.5未満	5度 以下
ジプロモクロロメタン		0.001未満	0.1mg/L以下	濁度	0.1未満	2度以下
臭素酸		0.001未満	0.01mg/L以下	ー以下余白ー		
判 定	検査項目について上記基準に適合する。					
備 考	検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号、基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。					

水 質 検 査 結 果 書

環境大臣登録水質検査機関第101号
建築物飲料水水質検査業福島県水第23号
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字田原60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1162

会津美里町水道事業
代表会津美里町長杉山純一

様

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者

宗像 健

検 体	検 水 種 別	上水道			
	採 取 場 所	本郷地域			
	試 料 名	関山地区浄水			
	採 取 者	鈴木 智弘		検査期日	2025年8月5日 ~ 2025年8月28日
	採 取 日 時	2025年8月5日 9時50分		気 温	29.0 ℃ 水 温 27.0 ℃
	天 候 等	当日天候 曇	前日天候 晴	採取時残留塩素 (遊離) 0.2 mg/L (結合) --- mg/L	
検査項目		検査成績	水質基準	検査項目	検査成績 水質基準
一般細菌		0	100個/mL以下	総トリハロメタン	0.001未満 0.1mg/L以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	トリクロ酢酸	0.002未満 0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物		0.0003未満	0.003mg/L以下	ブロモシクロロメタン	0.001未満 0.03mg/L以下
水銀及びその化合物		0.00005未満	0.0005mg/L以下	ブロモホルム	0.001未満 0.09mg/L以下
セレン及びその化合物		0.001未満	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008未満 0.08mg/L以下
鉛及びその化合物		0.001未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.01未満 1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物		0.002	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.02未満 0.2mg/L以下
六価クロム化合物		0.002未満	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03未満 0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素		0.004未満	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.01未満 1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		0.001未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	15 200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.10	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.005未満 0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物		0.52	0.8mg/L以下	塩化物イオン	2.9 200mg/L以下
ホウ素及びその化合物		0.02未満	1.0mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	19 300mg/L以下
四塩化炭素		0.0002未満	0.002mg/L以下	蒸発残留物	79 500mg/L以下
1,4-ジオキサン		0.005未満	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満 0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001未満	0.04mg/L以下	ジェオスミン	0.000001未満 0.00001mg/L以下
ジクロロメタン		0.001未満	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン		0.001未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.005未満 0.02mg/L以下
トリクロロエチレン		0.001未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005未満 0.005mg/L以下
ベンゼン		0.001未満	0.01mg/L以下	有機物(TOC)	0.3未満 3mg/L以下
塩素酸		0.06未満	0.6mg/L以下	pH値	7.4 5.8以上8.6以下
クロロ酢酸		0.002未満	0.02mg/L以下	味	異常なし 異常でないこと
クロロホルム		0.001未満	0.06mg/L以下	臭気	異常なし 異常でないこと
ジクロロ酢酸		0.002未満	0.03mg/L以下	色度	0.5未満 5度 以下
ジブロモクロロメタン		0.001未満	0.1mg/L以下	濁度	0.1未満 2度 以下
臭素酸		0.001未満	0.01mg/L以下	ー以下余白ー	
判 定	検査項目について上記基準に適合する。				
備 考	検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号、基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。				

水 質 検 査 結 果 書

会津美里町水道事業
代表会津美里町長杉山純一

様

環境大臣登録水質検査機関第191号
建築物飲料水水質検査業福島県田水第23号
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字田村原60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1762

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者	宗像 健
-----------	------

検 体	検 水 種 別	上水道				
	採 取 場 所	本郷地域				
	試 料 名	第1水源原水				
	採 取 者	鈴木 智弘		検査期日	2025年8月5日 ~ 2025年8月28日	
	採 取 日 時	2025年8月5日 11時10分		気 温	33.0 ℃	水 温 16.0 ℃
	天 候 等	当日天候 曇	前日天候 晴	採取時残留塩素 (遊離) --- mg/L (結合) --- mg/L		
検査項目		検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌		0	100個/mL以下	塩化物イオン	4.2	200mg/L以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	27	300mg/L以下
カドミウム及びその化合物		0.0003未満	0.003mg/L以下	蒸発残留物	71	500mg/L以下
水銀及びその化合物		0.00005未満	0.0005mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下
セレン及びその化合物		0.001未満	0.01mg/L以下	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下
鉛及びその化合物		0.002	0.01mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下
ヒ素及びその化合物		0.001	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	0.02mg/L以下
六価クロム化合物		0.002未満	0.02mg/L以下	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下
亜硝酸態窒素		0.004未満	0.04mg/L以下	有機物(TOC)	0.3未満	3mg/L以下
シアニ化物イオン及び塩化シアン		0.001未満	0.01mg/L以下	pH値	6.7	5.8以上8.6以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.37	10mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
フッ素及びその化合物		0.08未満	0.8mg/L以下	色度	0.5未満	5度 以下
砒素及びその化合物		0.04	1.0mg/L以下	濁度	0.1未満	2度以下
四塩化炭素		0.0002未満	0.002mg/L以下	ー以下余白ー		
1,4-ジ'オキサン		0.005未満	0.05mg/L以下			
シス-1,2-ジ'クロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロエチレン		0.001未満	0.04mg/L以下			
ジ'クロメタン		0.001未満	0.02mg/L以下			
テトラクロロエチレン		0.001未満	0.01mg/L以下			
トリクロロエチレン		0.001未満	0.01mg/L以下			
ベンゼン		0.001未満	0.01mg/L以下			
亜鉛及びその化合物		0.02	1.0mg/L以下			
アルミニウム及びその化合物		0.02未満	0.2mg/L以下			
鉄及びその化合物		0.03未満	0.3mg/L以下			
銅及びその化合物		0.02	1.0mg/L以下			
ナトリウム及びその化合物		6.5	200mg/L以下			
マンガン及びその化合物		0.005未満	0.05mg/L以下			
判 定						
備 考		検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号、基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。				

水 質 検 査 結 果 書

会津美里町水道事業
代表会津美里町長杉山純一

様

環境大臣登録水質検査機関第101号
建築物飲料水水質検査業福島県16水第23号
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字田代原60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1762

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者	宗像 健
-----------	------

検 体	検 水 種 別	上水道				
	採 取 場 所	本郷地域				
	試 料 名	第2水源原水				
	採 取 者	鈴木 智弘		検査期日	2025年8月5日 ~ 2025年8月28日	
	採 取 日 時	2025年8月5日 10時55分		気 温	33.0 ℃	水 温 15.5 ℃
天 候 等	当日天候 曇		前日天候 晴	採取時残留塩素 (遊離) --- mg/L (結合) --- mg/L		
検査項目		検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌		1, 600	100個/mL以下	塩化物イオン	3. 7	200mg/L以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	25	300mg/L以下
ナトリウム及びその化合物		0. 0003未満	0.003mg/L以下	蒸発残留物	69	500mg/L以下
水銀及びその化合物		0. 00005未満	0.0005mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0. 02未満	0.2mg/L以下
セレン及びその化合物		0. 001未満	0.01mg/L以下	ジエオスミン	0. 000001未満	0.00001mg/L以下
鉛及びその化合物		0. 006	0.01mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0. 000001未満	0.00001mg/L以下
ヒ素及びその化合物		0. 001	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0. 005未満	0.02mg/L以下
六価クロム化合物		0. 002未満	0.02mg/L以下	フェノール類	0. 0005未満	0.005mg/L以下
亜硝酸態窒素		0. 004未満	0.04mg/L以下	有機物(TOC)	0. 5	3mg/L以下
シアニ化物イオン及び塩化シアニ		0. 001未満	0.01mg/L以下	pH値	6. 7	5.8以上8.6以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0. 30	10mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
フッ素及びその化合物		0. 08未満	0.8mg/L以下	色度	0. 8	5度 以下
ホウ素及びその化合物		0. 04	1.0mg/L以下	濁度	0. 3	2度以下
四塩化炭素		0. 0002未満	0.002mg/L以下	ー以下余白ー		
1,4-ジオキサン		0. 005未満	0.05mg/L以下			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0. 001未満	0.04mg/L以下			
ジクロロメタン		0. 001未満	0.02mg/L以下			
テトラクロロエチレン		0. 001未満	0.01mg/L以下			
トリクロロエチレン		0. 001未満	0.01mg/L以下			
ベンゼン		0. 001未満	0.01mg/L以下			
亜鉛及びその化合物		0. 13	1.0mg/L以下			
アルミニウム及びその化合物		0. 02未満	0.2mg/L以下			
鉄及びその化合物		0. 03未満	0.3mg/L以下			
銅及びその化合物		0. 05	1.0mg/L以下			
ナトリウム及びその化合物		5. 8	200mg/L以下			
マンガン及びその化合物		0. 005未満	0.05mg/L以下			
判 定						
備 考		検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号、基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。				

水 質 検 査 結 果 書

会津美里町水道事業
代表会津美里町長杉山純一

様

環境大臣登録水質検査機関第191号
建築物飲料水水質検査業福島県水第23号
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字田代町原60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-3162

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者	宗像 健
-----------	------

検 体	検 水 種 別	上水道				
	採 取 場 所	本郷地域				
	試 料 名	第3水源原水				
	採 取 者	鈴木 智弘		検査期日	2025年8月5日 ~ 2025年8月28日	
	採 取 日 時	2025年8月5日 11時20分		気 温	33.0 °C	水 温 15.5 °C
	天 候 等	当日天候 曇	前日天候 晴	採取時残留塩素 (遊離) --- mg/L (結合) --- mg/L		
検査項目		検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌		37	100個/mL以下	塩化物イオン	4.8	200mg/L以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	69	300mg/L以下
カルシウム及びその化合物		0.0003未満	0.003mg/L以下	蒸発残留物	120	500mg/L以下
水銀及びその化合物		0.00005未満	0.0005mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下
セレン及びその化合物		0.001未満	0.01mg/L以下	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下
鉛及びその化合物		0.001	0.01mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下
ヒ素及びその化合物		0.001	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	0.02mg/L以下
六価クロム化合物		0.002未満	0.02mg/L以下	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下
亜硝酸態窒素		0.044	0.04mg/L以下	有機物(TOC)	0.3	3mg/L以下
シアニ化物イオン及び塩化シアニ		0.001未満	0.01mg/L以下	pH値	7.0	5.8以上8.6以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.55	10mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
フッ素及びその化合物		0.08未満	0.8mg/L以下	色度	0.5未満	5度 以下
ホル素及びその化合物		0.05	1.0mg/L以下	濁度	0.1未満	2度以下
四塩化炭素		0.0002未満	0.002mg/L以下	ー以下余白ー		
1,4-ジオキサン		0.005未満	0.05mg/L以下			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001未満	0.04mg/L以下			
ジクロロメタン		0.001未満	0.02mg/L以下			
テトラクロロエチレン		0.001未満	0.01mg/L以下			
トリクロロエチレン		0.001未満	0.01mg/L以下			
ベンゼン		0.001未満	0.01mg/L以下			
亜鉛及びその化合物		0.01未満	1.0mg/L以下			
アルミニウム及びその化合物		0.02未満	0.2mg/L以下			
鉄及びその化合物		0.03未満	0.3mg/L以下			
銅及びその化合物		0.02	1.0mg/L以下			
ナトリウム及びその化合物		6.9	200mg/L以下			
マンガン及びその化合物		0.005未満	0.05mg/L以下			
判 定						
備 考		検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号、基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。				

