発行番号 第 26-A1-01511 号
2026年10月22日

水 質 検 査 結 果 書

会津美里町水道事業
代表会津美里町長杉山純一 様

環境大臣登録水質検査機関第161号
建築物飲料水水質検査業福島県16水第23号
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字下ノ川原60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1892

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者	宗像 健

検体	検水種別	上水道				
	採取場所	新鶴地域				
	試料名	境野消防屯所浄水				
	採取者	鈴木 智弘		検査期日	2026年10月14日 ～ 2026年10月22日	
	採取日時	2026年10月14日 12時20分		気温	17.0 ℃	水温 18.0 ℃
	天候等	当日天候 曇	前日天候 晴	採取時残留塩素	(遊離) 0.2 mg/L (結合) --- mg/L	

検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌	0	100個/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物ｲｵﾝ	5.6	200mg/L以下			
有機物(TOC)	0.4	3mg/L以下			
pH値	7.1	5.8以上8.6以下			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5未満	5度 以下			
濁度	0.1未満	2度以下			
－以下余白－					

判 定	検査項目について上記基準に適合する。
備 考	検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号、基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。

発行番号 第 26-A1-01512 号
2026年10月22日

水 質 検 査 結 果 書

会津美里町水道事業
代表会津美里町長杉山純一 様

環境大臣登録水質検査機関第161号
建築物飲料水水質検査業福島県15水第23号
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字中ノ沢原60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1732

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者	宗像 健

検体					
	検水種別	上水道			
	採取場所	新鶴地域			
	試料名	和泉新田浄水			
	採取者	鈴木 智弘	検査期日	2026年10月14日 ～ 2026年10月22日	
	採取日時	2026年10月14日 12時00分	気温	17.0 ℃	水温 18.5 ℃
	天候等	当日天候 雨	前日天候 晴	採取時残留塩素	(遊離) 0.2 mg/L (結合) --- mg/L

検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌	0	100個/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物ｲｵﾝ	5.7	200mg/L以下			
有機物(TOC)	0.4	3mg/L以下			
pH値	7.1	5.8以上8.6以下			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5未満	5度 以下			
濁度	0.1未満	2度以下			
－以下余白－					

判 定	検査項目について上記基準に適合する。
備 考	検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号、基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。

発行番号 第 26-A1-01513 号
2026年10月22日

水 質 検 査 結 果 書

環境大臣登録水質検査機関第101号
建築物飲料水水質検査業福島県16水第23号
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字下ノ田原60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1762

会津美里町水道事業
代表会津美里町長杉山純一 様

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者	宗像 健

検体	検水種別	**上水道**				
	採取場所	**新鶴地域**				
	試料名	**第4水源地原水**				
	採取者	**鈴木 智弘**	検査期日	**2026年10月14日 ～ 2026年10月22日**		
	採取日時	**2026年10月14日 11時40分**	気温	**17.0 ℃**	水温	**10.5 ℃**
	天候等	当日天候 **雨**	前日天候 **晴**	採取時残留塩素	(遊離) --- **mg/L** (結合) --- **mg/L**	

検査項目	検査成績	単位	水質基準及び目標値
大腸菌	**陰性**	-	検出されないこと
嫌気性芽胞菌	**0**	**CFU/10mL**	-
－以下余白－			

判定	
備考	検査方法は「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」による。