

【7.27㍻】会津美里町水道事業ビジョン（案）に関する意見について
 ≪庁内意見募集≫

頁 行	各課意見等の概要	意見等に対する 担当課の考え方	修正内容
5 頁 2 行目	令和 2 年度の国勢調査の人口は、 1 9, 0 1 4 人では。(町第 4 次総合 計画も 1 9, 0 1 4 人としている)	ご指摘の通り修正しまし た。	国勢調査の確定値をもとに 19, 014 人に修正し、関連する数値を修正 しました。また、本文の下にある図 2-3 についても、令和 2 年度分の 人口を修正しました。
12 頁 4) 関山地区	「令和 7 年度までに pH 調整機器 を整備する計画です。」の箇所は、令 和 8 年度以降に発表するもので、 確認が必要ではないか。	ご指摘をもとに該当箇所を 削除しました。	「このため、現在仮設設備により pH 調整を行っていますが、令和 7 年度までに pH 調整機器を整備する計画です。」の箇所を削除しました。
22 頁 表 3-8	本町の応急給水体制 応急給水資 機材の備蓄状況について給水袋 0.6ℓ は小さくないか。	ご指摘をもとに給水袋の容 量を確認し修正しました。ま た、直近の備蓄量を確認し、 あわせて修正しました。	「給水袋 0.6ℓ、3,200 袋」を「給水袋 6ℓ、4,600 袋」に修正しまし た。
42 頁 目標 4	「目標 4 再生可能エネルギー導 入の検討」において、目標が再生可能 エネルギーの導入なのに、再生エネ ルギーを導入する内容がない。 省エネ設備の導入のみ検討では、 再生可能エネルギー導入の検討とは 言えないのでは。	ご指摘の内容をもとに、修 正しました。	目標 4 再生可能エネルギー導入の検討 方策 4-① 環境負荷の低減と脱炭素化の推進 本町は、2050 年までに二酸化炭素などの温室効果ガス排出量を 実質ゼロにする「ゼロカーボンシティ」の実現を目指すことを表明し ました。この実現に向け、水道施設が有する空間や水流が持つエネ ルギーを有効活用し、太陽光や小水力等といった再生可能エネルギー導 入の可能性を、地域特性を踏まえながら多角的に検討します。あわせ て、各施設の LED 化、高効率のポンプ等の省エネ設備の導入も推進 し、環境に配慮した持続可能な施設整備を進めていきます。